様式２　ごみ焼却処理施設維持管理状況報告書

表1 施設諸元

No.	項目	区分	単位						
1	設置主体名			藤岡市					
2	施設名			藤岡市清掃センター					
3	処理方式(該当に○)			全連·准連·機バ·ストーカ·流動床					
4	規模		t/日	120t/日					
5	施設の炉数			2炉:排ガス1系列					
6	各炉の能力		t/日	120t/日					
7	焼却灰	搬出前		処理方法	ｾﾒﾝﾄ　薬剤　溶融　未処理 その他(　)				
8		搬出先		名称	ツネイシカムテックス(株)	処理方法	人工砂等で資源化		
9	ばいじん	搬出前		処理方法	ｾﾒﾝﾄ　薬剤　溶融　未処理 その他(　)				
10		搬出先		名称	緑埜クリーンセンター	処理方法	埋立		
11	その他(混合灰等)	搬出前		処理方法	ｾﾒﾝﾄ　薬剤　溶融　未処理 その他(　)				
12		搬出先		名称		処理方法			
13	放流水			有　無					
14	放射能汚染対処特措法の義務			有　免除　免除年月日(　H24.5.25　)					
15	敷地境界の空間放射線量(μSv/h)			測定日	BG	地点1	地点2	地点3	地点4
16									
17	精密機能検査の前回実施年度			30年度					
18	精密機能検査の次回予定年度			令和2年度					
19	施設の構造や維持管理に係る工事や変更	現在実施中(期間と内容)		2号炉燃焼室築炉及びガス冷却室更新工事(5月～11月)・1号炉及び2号炉燃焼室装置整備工事(6月～12月)					
20		今後実施予定(期間と内容)		金属圧縮装置緊急更新工事(6月～3月)					

	←施設入力
	←事務所入力

施設担当者	
記載日	

環境森林事務所	
事務所担当者	
確認日	

表2 処理実績等

実績（4月～9月）

No.	項目	区分	炉の名称(番号など)	4月 1	4月 2	4月 3	4月 全体	5月 1	5月 2	5月 3	5月 全体	6月 1	6月 2	6月 3	6月 全体	7月 1	7月 2	7月 3	7月 全体	8月 1	8月 2	8月 3	8月 全体	9月 1	9月 2	9月 3	9月 全体	上期
1	ごみ投入量(炉への投入量)	日最大	t	91	91.4			93.11				93.19	74.08			97.58	87.62			92.02				102.05				
2		月計	t	308.5	1989.07		2297.57	2607.93			2607.93	1981.11	315.38		2296.49	1515.71	735.54		2251.25	2150.57			2150.57	2261.79			2261.79	13865.6
3	焼却残渣	焼却灰 月計	t				213.06				222.28				209.4				230.23				187.46				225.69	1288.12
4		ばいじん 月計	t				50.23				49.5				47.53				46.75				45.12				56.45	295.58
5		その他(混合灰 等) 月計	t																									0
6	熱灼減量	日平均	%				1.4				1.1				1.7				1.8				2.4				1.5	
7	施設稼働時間	日最大	h	24	24			24				24	24			24	24			24				24				
8		月計	h	84.5	572.92		657.42	718			718	544.84	102.92		647.76	417.83	217.17		635	624.92			624.92	600.42			600.42	3883.52
9	稼働日数	月計	日	4	26		30	31			31	25	5		30	22	10		32	30			30	30			30	183
10	燃焼ガス温度	日最大	℃	929	933			938				920	960			972	921			967				977				
11		日最小	℃	905	832			877				832	907			861	866			898				876				
12		日平均	℃	919	877			911				873	940			914	894			938								
13	集塵機入口温度	日最大	℃				175				174				175				175				175				175	
14		日平均	℃				175				173				174				174				174				173	
15	煙突から排出されるCO濃度	日最大	ppm	2	33			4				11	12			4	30			3				5				
16		日平均	ppm	1.5	15.96			1.83				4.5	9.4			2.05	20.78			2.07				2				
17	ばい煙等	測定年月日	年月日		R2.4.23			R2.5.14				R2.6.18				R2.7.29				R2.8.20				R2.9.10				
18		SOx	Nm^3/hr		1.7			1.2				0.98				0.86				0.46				0.52				
19		ばいじん	g/Nm^3		0.006未満			0.008未満				0.008未満				0.007未満				0.010未満				0.008未満				
20		HCl	mg/Nm^3		140			120				140				200				53				9.8				
21		NOx	ppm		110			170				160				130				130				160				
22	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	測定年月日	年月日													R.7.21			R.7.21									
23		排ガス中の濃度	$ng\text{-}TEQ/Nm^3$													0.012												
24		ばいじん	ng-TEQ/g																0.27									
25		焼却灰その他燃えがら	ng-TEQ/g																0.0035									
26	放射性物質濃度	排ガス 測定日	年月日																									
27		排ガス 濃度	Bq/Nm^3																									
28		放流水 測定日	年月日																									
29		放流水 濃度	Bq/ℓ																									
30		焼却灰 測定日	年月日																									
31		焼却灰 濃度	Bq/kg																									
32		ばいじん 測定日	年月日																									
33		ばいじん 濃度	Bq/kg																									
34	放流水量	日平均	m^3/日																									
35	排出ガス水銀濃度	測定日	年月日		R2.4.23											R2.7.29												
		全水銀濃度	$\mu g/m^3$		10											1.3												
		ガス状水銀濃度	$\mu g/m^3$		4.5											0.44												
		粒子状水銀濃度	$\mu g/m^3$		0.0093											0.002												
		酸素濃度	%		17.2											17.9												
36	備考																									

実績（10月～3月）

No.	項目	区分	炉の名称(番号など)	10月 1	10月 2	10月 3	10月 全体	11月 1	11月 2	11月 3	11月 全体	12月 1	12月 2	12月 3	12月 全体	1月 1	1月 2	1月 3	1月 全体	2月 1	2月 2	2月 3	2月 全体	3月 1	3月 2	3月 3	3月 全体	下期	年度内累計
1	ごみ投入量(炉への投入量)	日最大	t	90.67	89.63			93.53				99.9	89.93			100.12	88.25				89.6			98.77					
2		月計	t	1150.58	1102.05		2252.63	2319.67			2319.67	482.93	2019.91		2502.84	1560.2	464.93		2025.13		1785.01		1785.01	2007.36			2007.36	12892.64	26758.24
3	焼却残渣	焼却灰 月計	t				195.62				188				196.67				171.31				146.91	165.39				898.51	2186.63
4		ばいじん 月計	t				54.59				56.2				61.34				53.6				48.49	52.68				274.22	569.8
5		その他(混合灰 等) 月計	t																									0	0
6	熱灼減量	日平均	%				3.5				1.5				2.8				2				2.3				3.4		
7	施設稼働時間	日最大	h	24	24			24				24	24			24	24				24			24					
8		月計	h	320	325.75		645.75	653.91			653.91	124.5	585.58		710.08	394.66	133.67		528.33		522.99		522.99	535.25			535.25	3596.31	7479.83
9	稼働日数	月計	日	16	15		31	30			30	6	25		31	21	8		29		26		26	27			27	174	357
10	燃焼ガス温度	日最大	℃	957	955			956				912	963			939	943				975			970					
11		日最小	℃	895	879			883				869	885			855	892				832			833					
12		日平均	℃																										
13	集塵機入口温度	日最大	℃				175				175				175				175				175	174					
14		日平均	℃				174				173				175				174				175	173					
15	煙突から排出されるCO濃度	日最大	ppm	4	60			5				3	41			3	12				44			2					
16		日平均	ppm	1.86	37.86			2.14				1.8	14.32			1.32	9.5				25.61			1.23					
17	ばい煙等	測定年月日	年月日		R2.10.21			R2.11.11					R2.12.16			R3.1.21					R3.2.18			R3.3. 4					
18		SOx	Nm^3/hr		0.44			0.61					0.37			0.61					0.43			0.31					
19		ばいじん	g/Nm^3		0.004未満			0.007未満					0.006未満			0.006未満					0.008未満			0.006未満					
20		HCl	mg/Nm^3		19			75					41			28					49			190					
21		NOx	ppm		93			170					100			140					110			140					
22	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	測定年月日	年月日										R2.12.17																
23		排ガス中の濃度	$ng\text{-}TEQ/Nm^3$										0.02																
24		ばいじん	ng-TEQ/g																										
25		焼却灰その他燃えがら	ng-TEQ/g																										
26	放射性物質濃度	排ガス 測定日	年月日																										
27		排ガス 濃度	Bq/Nm^3																										
28		放流水 測定日	年月日																										
29		放流水 濃度	Bq/ℓ																										
30		焼却灰 測定日	年月日																										
31		焼却灰 濃度	Bq/kg																										
32		ばいじん 測定日	年月日																										
33		ばいじん 濃度	Bq/kg																										
34	放流水量	日平均	m^3/日																										
35	排出ガス水銀濃度	測定日	年月日		R2.10.21			R2.11.11													R3.2.18			R3.3. 4					
		全水銀濃度	$\mu g/m^3$		0.28			0.2													0.17			1.6					
		ガス状水銀濃度	$\mu g/m^3$		0.11			0.07													0.07			0.06					
		粒子状水銀濃度	$\mu g/m^3$		0.0004未満			0.0003未満													0.0011			0.0004未満					
		酸素濃度	%		17.2			17.6													17			17.3					
36	備考																												

施設確認欄 / 事務所確認欄

No.	項目	区分	評価(該当欄に○) 適	不適	不明	「理由」及び「今後の対応」(評価が「不適」又は「不明」の場合に記載)	事務所確認欄 適(○を記載)
1	ごみ投入量(炉への投入量)	日最大	○				
2		月計	○				
3	焼却残渣	焼却灰 月計	○				
4		ばいじん 月計	○				
5		その他(混合灰 等) 月計	○				
6	熱灼減量	日平均	○				
7	施設稼働時間	日最大	○				
8		月計	○				
9	稼働日数	月計	○				
10	燃焼ガス温度	日最大	○				
11		日最小	○				
12		日平均	○				
13	集塵機入口温度	日最大	○				
14		日平均	○				
15	煙突から排出されるCO濃度	日最大	○				
16		日平均	○				
17	ばい煙等	測定年月日					
18		SOx	○				
19		ばいじん	○				
20		HCl	○				
21		NOx	○				
22	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	測定年月日					
23		排ガス中の濃度	○				
24		ばいじん	○				
25		焼却灰その他燃えがら	○				
26	放射性物質濃度	排ガス 測定日					
27		排ガス 濃度					
28		放流水 測定日					
29		放流水 濃度					
30		焼却灰 測定日					
31		焼却灰 濃度					
32		ばいじん 測定日					
33		ばいじん 濃度					
34	放流水量	日平均					
35	排出ガス水銀濃度	測定日					
		全水銀濃度	○				
		ガス状水銀濃度	○				
		粒子状水銀濃度	○				
		酸素濃度	○				