


# ブロック塀の点検のチェックポイント

## 別紙1



国土交通省

プロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。  
まず外観で1~5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないうがあれば、専門家に相談しましょう。



- 1. 塀は高すぎないか
    - ・塀の高さは地盤から2.2m以下か。
  - 2. 塀の厚さは十分か
    - ・塀の厚さは10cm以上か。（塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上）
  - 3. 拡え壁はあるか。（塀の高さが1.2m超の場合）
    - ・塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した拡え壁があるか。
  - 4. 基礎があるか
    - ・コンクリートの基礎があるか。
  - 5. 塀は健全か
    - ・塀に傾き、ひび割れはないか。
- <専門家に相談しよう>
- 6. 塀に鉄筋は入っているか
    - ・塀の中に直 径9mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
    - ・基礎の根入れ深さは30cm以上か。（塀の高さが1.2m超の場合）

組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）の塀の場合
<input type="checkbox"/> 1. 塀の高さは地盤から1.2m以下か。
<input type="checkbox"/> 2. 塀の厚さは十分か。
<input type="checkbox"/> 3. 塀の長さ4m以下ごとに、塀の高さの1.5倍以上突出した拡え壁があるか。
<input type="checkbox"/> 4. 基礎があるか。
<input type="checkbox"/> 5. 塀に傾き、ひび割れはないか。
<専門家に相談しよう>
<input type="checkbox"/> 6. 基礎の根入れ深さは20cm以上か。