

浄水水質検査結果書

採水地点		採水年月日	2026/4/14	2026/5/12	2026/6/9
3区コミュニティセンター		天候	(前日)晴/(当日)晴	(前日)晴/(当日)晴	(前日)晴/(当日)曇
水源の名称		気温	21.0℃	23.0℃	20.0℃
三波川中部小水道		水温	17.0℃	19.5℃	21.0℃
		残留塩素 (mg/l)	0.40	0.29	0.55
		基準値(mg/l)以下	0	0	0
病原生物	1 一般細菌	集落数が100以下	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
	3 カドミウム	0.003	—	—	0.0003未満
無機物質・重 金属	4 水銀	0.0005	—	—	0.00005未満
	5 セレン	0.01	—	—	0.001未満
	6 鉛	0.01	—	—	0.001未満
	7 ヒ素	0.01	—	—	0.001未満
	8 六価クロム	0.02	—	—	0.002未満
	9 亜硝酸態窒素	0.04	—	—	0.004未満
	10 シアン	0.01	—	—	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	—	—	2.4
	12 フッ素	0.8	—	—	0.05未満
	13 ホウ素	1	—	—	0.1未満
一般有機化 学物質	14 四塩化炭素	0.002	—	—	0.0002未満
	15 1・4-ジオキサン	0.05	—	—	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	—	—	0.002未満
	17 ジクロロメタン	0.02	—	—	0.001未満
	18 テトラクロロエチレン	0.01	—	—	0.001未満
	19 トリクロロエチレン	0.01	—	—	0.001未満
	20 PFOS・PFOA	0.00005	—	—	0.000005未満
	21 ベンゼン	0.01	—	—	0.001未満
	22 塩素酸	0.6	—	—	0.07
	23 クロロ酢酸	0.02	—	—	0.002未満
消毒副生成 物	24 クロロホルム	0.06	—	—	0.002
	25 ジクロロ酢酸	0.04	—	—	0.002未満
	26 ジブモクロロメタン	0.1	—	—	0.001
	27 臭素酸	0.01	—	—	0.001未満
	28 総トリハロメタン	0.1	—	—	0.005
	29 トリクロロ酢酸	0.2	—	—	0.002未満
	30 ブロモジクロロメタン	0.03	—	—	0.002
	31 ブロモホルム	0.09	—	—	0.001未満
	32 ホルムアルデヒド	0.08	—	—	0.008未満
	33 亜鉛	1	—	—	0.01未満
色	34 アルミニウム	0.2	—	—	0.02未満
	35 鉄	0.3	—	—	0.03未満
	36 銅	1	—	—	0.01未満
	味覚	ナトリウム	200	—	3.3
色	38 マンガン	0.05	—	—	0.005未満
	39 塩化物イオン	200	2.9	3	3.2
味覚	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	—	—	52
	41 蒸発残留物	500	—	—	77
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2	—	—	0.02未満
臭い	43 ジェオスミン	0.00001	—	—	0.000001未満
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001	—	—	0.000001未満
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02	—	—	0.005未満
臭い	46 フェノール類	0.005	—	—	0.0005未満
味覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2未満	0.2未満	0.3
基礎的性状	48 pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.2
	49 味	異常ではないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない
	50 臭気	異常ではないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない
	51 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(一)は、今回検査しない項目

(注)検査結果の未満については、定量下限値以下の意です。