

浄水水質検査結果書

採水地点		採水年月日	2026/4/7	2026/5/7	2026/6/2
水源の名称		天候	(前日)晴/(当日)曇	(前日)晴/(当日)晴	(前日)晴/(当日)曇
		気温	14.5℃	27.5℃	22.0℃
		水温	15.0℃	18.5℃	20.0℃
		残留塩素 (mg/L)	0.32	0.43	0.60
		基準値	0.10以下	0.10以下	0.10以下
病原生物	1	一般細菌	検出されなかった	陰性	陰性
	2	大腸菌	検出されなかった	陰性	陰性
	3	カドミウム	0.003	0	0
無機物質・重金属	4	水銀	0.0005	-	-
	5	セレン	0.01	-	-
	6	鉛	0.01	-	-
	7	ヒ素	0.01	-	-
	8	六価クロム	0.02	-	-
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	-
	10	シアン	0.01	0.001未満	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.9	-
	12	フッ素	0.8	-	-
	13	ホウ素	1	-	-
一般有機化合物	14	四塩化炭素	0.002	-	-
	15	1・4-ジオキサン	0.05	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	-
	17	ジクロロメタン	0.02	-	-
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	-
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	-
	20	PFOA・PFOS	0.00005	-	-
	21	ベンゼン	0.01	-	-
	22	塩素酸	0.6	0.11	-
	23	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	-
消毒副生成物	24	クロロホルム	0.06	0.003	-
	25	ジクロロ酢酸	0.04	0.005	-
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001未満	-
	27	臭素酸	0.01	0.001未満	-
	28	総トリハロメタン	0.1	0.009	-
	29	トリクロロ酢酸	0.2	0.004	-
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	-
	31	ブロモホルム	0.09	0.001未満	-
	32	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	-
	33	亜鉛	1	-	-
色	34	アルミニウム	0.2	-	-
	35	鉄	0.3	-	-
	36	銅	1	-	-
	37	ナトリウム	200	-	-
味覚	38	マンガン	0.05	-	-
	39	塩化物イオン	200	9.8	11.0
味覚	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	116	-
	41	蒸発残留物	500	164	-
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	-
	43	ジェオスミン	0.00001	-	-
臭い	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	-
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	-
臭い	46	フェノール類	0.005	-	-
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.5	0.3
基礎的性状	48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5
	49	味	異常ではないこと	異常ではない	異常ではない
	50	臭気	異常ではないこと	異常ではない	異常ではない
	51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満

(一)は、今回検査しない項目
(注)検査結果の未満については、定量下限値以下の意です。