

令和7年度 検査結果一覧

検査項目：有機フッ素化合物

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

採水年月日	浄水場	暫定目標値	検査結果
令和8年3月17日	中央浄水場	50 ng/L	5 ng/L 未満
	北部浄水場		8 ng/L
	東部浄水場		5 ng/L
	上の山浄水場		5 ng/L 未満
	譲原低区浄水場		5 ng/L 未満
令和7年12月16日	中央浄水場	50 ng/L	5 ng/L 未満
	北部浄水場		8 ng/L
	東部浄水場		5 ng/L
	上の山浄水場		5 ng/L 未満
	譲原低区浄水場		5 ng/L 未満
令和7年9月16日	中央浄水場	50 ng/L	5 ng/L 未満
	北部浄水場		6 ng/L
	東部浄水場		5 ng/L
	上の山浄水場		5 ng/L 未満
	譲原低区浄水場		5 ng/L 未満
令和7年6月18日	中央浄水場	50 ng/L	5 ng/L 未満
	北部浄水場		7 ng/L
	東部浄水場		7 ng/L
	上の山浄水場		5 ng/L 未満
	譲原低区浄水場		5 ng/L 未満