浄水水質検査結果書

採水地点	浄法寺グランド		採水年月日	2025/4/8
水源の名称	上の山浄水場系		天候	(前日)晴(当日)晴
			気温	15.0℃
			水温	15.5℃
			残留塩素 (mg/ℓ)	0.44
水質基準項目			基準値(mg/ℓ)以下	検 査 結 果
病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性
無機物質・重金属	3	カドミウム	0.003	−
	4	水銀	0.0005	−
	5	セレン	0.01	−
	6	鉛	0.01	−
	7	ヒ素	0.01	−
	8	六価クロム	0.02	−
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−
	10	シアン	0.01	−
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−
	12	フッ素	0.8	−
	13	ホウ素	1	−
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002	−
	15	1・4−ジオキサン	0.05	−
	16	ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	−
	17	ジクロロメタン	0.02	−
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−
	19	トリクロロエチレン	0.01	−
	20	ベンゼン	0.01	−
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6	−
	22	クロロ酢酸	0.02	−
	23	クロロホルム	0.06	−
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−
	26	臭素酸	0.01	−
	27	総トリハロメタン	0.1	−
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−
	30	ブロモホルム	0.09	−
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−
色	32	亜鉛	1	−
	33	アルミニウム	0.2	−
	34	鉄	0.3	−
	35	銅	1	−
味覚	36	ナトリウム	200	−
色	37	マンガン	0.05	−
味覚	38	塩化物イオン	200	7.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	−
	40	蒸発残留物	500	−
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−
臭い	42	ジェオスミン	0.00001	−
	43	2−メチルイソボルネオール	0.00001	−
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02	−
臭い	45	フェノール類	0.005	−
味覚	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3
基礎的性状	47	pH値	5．8～8．6	7.5
	48	味	異常ではないこと	異常ではない
	49	臭気	異常ではないこと	異常ではない
	50	色度	5度以下	0.5未満
	51	濁度	2度以下	0.1未満

(−)は、今回検査しない項目

(注)検査結果の未満については、定量下限値以下の意です。