上の山浄水場における検査結果について

水質基準値　　マンガン　0.05ｍｇ/Ｌ

　　鉄　　0.3ｍｇ/Ｌ

採水日	採水箇所					
			上の山浄水場内			鬼石多目的ホール
			浄法寺配水池	三波川配水池	鬼石・浄法寺配水池	蛇口
2026/3/17（火）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.009	0.016	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.06	0.03未満
2026/3/10（火）	検査項目	マンガン	0.005	0.011	0.015	0.005未満
		鉄	0.06	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2026/3/3（火）	検査項目	マンガン	0.007	0.018	0.029	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.05	0.05	0.03未満
2026/2/24（火）	検査項目	マンガン	0.007	0.014	0.015	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2026/2/19（木）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.012	0.014	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2026/2/12（木）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.011	0.015	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2026/2/3（火）	検査項目	マンガン	0.007	0.017	0.020	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2026/1/28（水）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.024	0.011	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2026/1/27（火）	検査項目	マンガン	-	-	-	0.005未満
		鉄	-	-	-	0.03未満
2026/1/26（月）	検査項目	マンガン	0.006	0.022	0.014	-
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.11	-
2026/1/23（金）	検査項目	マンガン	0.009	0.044	0.130	-
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.11	-
2026/1/20（火）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.005	0.009	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2026/1/13（火）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.007	0.010	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2026/1/7（水）	検査項目	マンガン	0.009	0.008	0.007	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2025/12/18（木）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.005	0.005	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2025/12/16（火）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.005	0.007	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2025/12/9（火）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2025/12/2（火）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.014	0.009	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2025/11/25（火）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.009	0.008	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2025/11/18（火）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.016	0.011	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2025/11/11（火）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.036	0.036	0.005未満
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2025/11/5（水）	検査項目	マンガン	-	0.057	0.061	0.011
		鉄	-	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2025/10/28（火）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.093	0.10	0.006
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
2025/10/22（水）	検査項目	マンガン	0.005未満	0.099	0.12	-
		鉄	0.03未満	0.03未満	0.03未満	-
2025/10/14（火）	検査項目	マンガン	-	-	-	0.008
		鉄	-	-	-	0.03未満